

Замечания филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»

1	Глава 1	Таблица 2.1.10. Убрать назначенный ресурс турбин(прочерк) (оставить только парковый ресурс, т.к. не было продлений). Изменить год достижения паркового ресурса турбин: т/а 9 – 2025г., т/а 10 – 2029г., т/а 11 – 2037г.
2	Глава 10	Таблица 1.1.2 внести изменения в топливный баланс Орской ТЭЦ-1
3	Глава 10	Таблица 1.1.2. (страница 8) Неверно указан расход мазута: 2022 – 422 тут 2023 (план) – 694 тут.
4	Глава 10	Таблица 4.1.3. (страница 19). Неверно указана доля сжигаемого топлива в общем топливном балансе за 2022, 2023г. 2022 – 0,0009; 2023 – 0,0014.
5	Глава 10	Таблица 2.1.1. (страница 16). Величины НЭЗТ и соответственно ОНЗТ указать на 1 февраля (максимальный запас): ННЗТ 2,366 НЭЗТ 5,015 ОНЗТ 7,381
6	Глава 19	В разделе 1, в пункте 1.1 внести изменения согласно действующей нормативной документации Орской ТЭЦ-1.
7	Глава 19	В разделе 2.2 скорректировать в таблицах по максимально-разовые концентрации в соответствии действующей нормативной документацией Орской ТЭЦ-1.
8	Глава 19	Раздел 4 пересмотреть после внесения корректировок в разделы 1 и 2.2
9	Глава 5	Дополнить главу 5 "Мастер-план" инвестиционной программой до 2037 года и объемом инвестиций в соответствии с совместным обращением о переходе в ЦЗТ.
10	Глава 16	Скорректировать инвестиционную программу в соответствии с актуальными значениями затрат и сроков реализации мероприятий.
11	Глава 15	В таблицах 3.1.1, 4.1.1 необходимо скорректировать основание для присвоения статуса ЕТО в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации..."
12	Глава 13	Скорректировать индикаторы схемы теплоснабжения г. Орска в соответствии с совместным обращением о переходе в ЦЗТ, а также требованиями распоряжения Правительства РФ от 28 августа 2018 года N 1801-р.